



Har du eget kloaksystem

- så vær opmærksom på, at det kan forurene grundvandet

Grundvand benyttes i Aalborg Kommune urensset som drikkevand. Grundvandet sendes altså direkte ud i kundernes haner som drikkevand. Derfor er det vigtigt ikke at forurene vores fælles grundvand.

Kloakvand kan forurene

Én af de kilder, som kan forurene grundvandet er utætte kloakrør. Der skal ikke meget kloakvand til, før et vandværks drikkevandsproduktion er ødelagt. Derfor er det vigtigt at holde øje med om ens eget kloaksystem er tæt og velfungerende.

Hvor og hvordan virker dit kloaksystem?

Hvornår har du sidst kontrolleret, om dit kloaksystem virker og er tæt? Har du nogen sinde haft en autoriseret kloakmester til at se på dit system, og har du overblik over rørenes gang og kloakvandets vej i systemet? Hvor mange samlebrønde, bundfældnings- og septiktanke har du? Hvor ligger nedslivningsanlægget, og hvor er overløbet fra dette anlæg?

Vedligehold og udvidelse af eget kloaksystem

For at få et overblik over dit kloaksystem, og en effektiv måde til at kontrollere dets funktion og tæthed, anbefales det, at du få et besøg af en autoriseret kloakmester. En sådan person, kan give dig de instruktioner og redskaber, der skal til for jævnligt at kontrollere systemet.

Hvis du har behov for en udvidelse af dit kloaksystem, så husk at i langt de fleste situationer må du ikke selv røre ved dit kloaksystem – til det kræver loven en autoriseret kloakmester.

Vær opmærksom når

- du graver i nærheden af eksisterende kloakrør. Gamle kloakrør kan være skrøbelige og meget følsomme overfor ændrede forhold i det omkringliggende jord/sand.
- du får tunge transportere til at køre henover eller langs med dine kloakrør. Tryk fra store og tunge lastbiler samt rystelser ved arbejdet med bygningsændringer, kan nemt gøre kloakrørene ustabile og evt. utætte.

